



PRODUKTCERTIFIKAT

Certifikat nummer:
6777-2015-CE-DEN-DNV rev. 3
ID nr.: 460

Første certificering:
02. januar 1971

Gyldighedsperiode:
04. juni til opsigelse

Det attesteres hermed, at

DAN-DOORS A/S

Industrivej 19, Stilling, 8660 Skanderborg, Danmark

med følgende produktionssted

DAN-DOORS A/S

Industrivej 19, Stilling, 8660 Skanderborg, Danmark

er i overensstemmelse med kravene i:

DS 1052.2:1985

Dette certifikat er gældende for følgende område:

Brandteknisk klassifikation. Døre. Modstandsevne mod brand

For flere detaljer se appendiks

Certifikatet er gyldigt under forudsætning af, at certifikatindehaveren følger de til enhver tid gældende bestemmelser for certificering i overensstemmelse med standard og Særlige Bestemmelser for Certificering af produkter i henhold til SBC 210. Certifikatet kan ikke overdrages.

Sted og dato:
Hellerup, 04. juni 2021

For udstedende enhed:
DNV - Business Assurance
Tuborg Parkvej 8, 2., 2900 Hellerup, Danmark

Jesper Schultz
Adm. Direktør

Appendiks til certifikat

Brandklasse	Produkttype	Supplerende parameter	Teknisk rapport
BS-dør 60	1-fløjet, sidehængt	Dør tykkelse 60 mm 1157 x 2221 mm (bredde x højde)	Dantest prøvningsrapport F6933, 1990-09-10 Dantest vurdering F7008, 1991-05-28 DBI vurdering F6933, 1996-09-30 DBI vurdering PHA10100 2012-01-31, punkt a, b og c gældende PHA 10043, 2011-09-19 DBI PHA 10432, 2013-10-08 DBI vurdering PHA10712B tætningslister, 2015-08-11 DBI bedømmelse PHA11304A, 2020-02-09
	2-fløjet, sidehængt	Dør tykkelse 60 mm 1157 x 2221 mm (bredde x højde)	Dantest vurdering F6933, 1991-05-28 DBI vurdering F6933, 1996-09-30 DBI vurdering PHA10100, 2012-01-31, punkt a, b og c gældende. PHA 10043, 2011-09-19 DBI PHA 10432, 2013-10-08 DBI vurdering PHA10712B tætningslister, 2015-08-11 DBI bedømmelse PHA11304A, 2020-02-09
	1-fløjet, skydedør	Dørtykkelse 65 mm Lysningsmål 4800 x 3600 mm (bredde x højde)	Dantest prøvningsrapport F7008, 1990-10-02 Dantest vurdering F7008, 1991-05-28 DBI vurdering PH13544, 2010-08-17 DBI vurdering PHA10100, 2012-01-31, punkt a, b og c gældende. DBI vurdering PHA10257, 2012-10-09 DBI vurdering F7008, 1996-08-26 DBI vurdering PHA 10323, 2013-03-12 DBI PHA 10427, 2013-10-04 DBI vurdering PHA10712A, 2015-08-06 bøjlegreb DBI vurdering PHA10712B tætningslister, 2015-08-11 DBI bedømmelse PHA11304A, 2020-02-09
BS-dør 60	2-fløjet, skydedør	Dør tykkelse 65 mm Lysningsmål 4800 x 3600 mm (bredde x højde)	Dantest prøvningsrapport F7008, 1990-12-17 Dantest vurdering F7008, 1991-05-28 DBI vurdering PHA10100 2012-01-31, punkt a, b og c gældende. DBI vurdering PHA10257 2012-10-09 DBI vurdering F7008, 1996-08-26 DBI vurdering PHA 10323, 2013-03-12 DBI PHA 10427, 2013-10-04 DBI PH 13544, 2010-08-17 DBI vurdering PHA10712A, 2015-08-06 bøjlegreb DBI bedømmelse PHA11304A, 2020-02-09
	1-fløjet, lodretgående skydeport	Dør tykkelse 65 mm Lysningsmål 3600 x 3600 mm (bredde x højde)	DBI vurdering PH13442, 2010-01-07 DBI vurdering PHA10257, 2012-10-09 DBI PHA 10427, 2013-10-04 DBI vurdering PHA10712A, 2015-08-06 bøjlegreb DBI vurdering PHA10712B tætningslister, 2015-08-11 DBI bedømmelse PHA11304A, 2020-02-09
BS-dør 60	1-fløjet, hygiejneforbedret skydedør	Dør tykkelse 65 mm Lysningsmål 4800 x 3600 mm (bredde x højde)	Dantest prøvningsrapport F7008, 1990-10-02 DBI vurdering PH13331, 2009-03-31 DBI vurdering PHA10100, 2012-01-31, punkt a, b og c gældende. DBI vurdering PHA10257, 2012-10-09 DBI vurdering, 2012-10-17 DBI vurdering F7008, 1996-08-26 DBI vurdering PHA 10323, 2013-03-12 DBI PHA 10427, 2013-10-04 DBI PH 13544, 2010-08-17 DBI vurdering PHA10712A, 2015-08-06 bøjlegreb DBI vurdering PHA10712B tætningslister, 2015-08-11 DBI bedømmelse PHA11304A, 2020-02-09

Brandklasse	Produkttype	Supplerende parameter	Teknisk rapport
	2-fløjet, hygiejneforbedret skydedør	Dør tykkelse 65 mm Lysningsmål 4800 x 3600 mm (bredde x højde)	Dantest prøvningsrapport F7008, 1990-10-02 DBI vurdering PHA 10243, 2012-10-09 DBI vurdering PHA10100, 2012-01-31, punkt a, b og c gældende. DBI vurdering PHA 102 57, 2012-10-09 DBI vurdering F7008, 1996-08-26 DBI vurdering PHA 10323, 2013-03-12 DBI PHA 10427, 2013-10-04 DBI PH 13544, 2010-08-17 DBI vurdering PHA10712A, 2015-08-06 bøjlegreb DBI vurdering PHA10712B tætningslister, 2015-08-11 DBI bedømmelse PHA11304A, 2020-02-09
BS-dør 60	1-fløjet, sidehængt kølerumsdør	Dør tykkelse 61,2 mm Dørplademål 1093 x 2164 mm (bredde x højde)	DBI vurdering PH12480, 2003-06-27 DBI vurdering PHA10100 2012-01-31, punkt a, b og c gældende. DBI vurdering PHA10626, 2015-05-26 KarmT98M opbukket DBI vurdering PHA10244, 2012-10-02 DBI PHA 10432, 2013-10-08 DBI PHA 10427, 2013-10-04 DBI vurdering PHA10717A, 2015-08-17, 4-sidet version DBI bedømmelse PHA11233A, 2019-07-10 DBI bedømmelse PHA11304A, 2020-02-09
	2-fløjet, sidehængt kølerumsdør	Dør tykkelse 61,2 mm Dørplademål 1093 x 2164 mm (bredde x højde)	DBI vurdering PH12480, 2003-06-27 DBI vurdering PH12480, 2003-11-17 DBI vurdering PHA10100, 2012-01-31, punkt a, b og c gældende. DBI vurdering PHA10626, 2015-05-26, KarmT98M opbukket. DBI vurdering PHA10244, 2012-10-02 DBI PHA 10432, 2013-10-08 DBI vurdering PHA10717A, 2015-08-17, 4-sidet version DBI bedømmelse PHA11233A, 2019-07-10 DBI bedømmelse PHA11304A, 2020-02-09